



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

Referencje dostaw nowych pomp przemysłowych na polski rynek

Rok dostawy	Typ pompy	Ilość	Aplikacja	Klient	Projekt	Ciecz	Q (m3/h)	H (m)	Temperatura (°C)	Moc silnika (kW)
1999-2003	1600-BQDV-2012-36-LW-080-FE	6	pionowa główna pompa wody chłodzącej	PKE S.A.	Elektrownia Jaworzno III	woda chłodząca	31000	23	10-38	3150
2003	100-CJAV-230-12/6-LU-00-FE	2	pionowa pompa kondensatu	ANWIL S.A.		czysty kondensat	48	74	120	18,5
2003	80-CVEV-200-10/3-LN-00-FE	2	pionowa pompa oleju	Rafineria Jasło S.A.	Hermetyzacja rozładunku, magazynowania i nalewu	olej napędowy	20	40	20	5,5
2003	80-CVEV-200-10/3-LN-00-FE	2	pionowa pompa benzyny	Rafineria Jasło S.A.	Hermetyzacja rozładunku, magazynowania i nalewu	benzyna bezołowiowa	20	40	20	5,5
2003	150-QEH-350-23-OC-05-S	1	pozioma pompa gorącej wody	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.		gorąca woda	182	115	140	110
2004	CND5-12.1-8-F/2	1	pozioma pompa wody zasilającej	Elektrownia Skawina S.A.		woda zasilająca	170	1509	150	1800
2004	1400-BQDV-1290-36-LW-000	1	pionowa pompa wody chłodzącej	PKE S.A.	Elektrownia Łaziska	woda chłodząca znacznej twardości	950	21	17-50	1250
2005	125-CJAV-305-19/5-LU-S	2	pionowa pompa kondensatu	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.		kondensat	140	120	25-50	75
2005	200-NVE-400-38-LC-FE	1	pozioma pompa wody czystej	Eureka Sp. z o.o.	ZWiK Szczecin	woda czysta	560	45	20	110
2005	80-CHN-210-11/14-UO-FE	2	pozioma pompa wody kotłowej	Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.		woda czysta	60	649	120	200
2006	40-NVE-250-6-LC-FE	2	pozioma pompa wody obiegowej	Eureka Sp. z o.o.	Nadwiślańska Spółka Energetyczna spółka z o.o. Brzeszcze	woda obiegowa	30	100	40	18,5
2006	125-CHN-280-14/6-UO-FE	1	agregat wody zasilającej	Eureka Sp. z o.o.	STEICO S.A.	woda czysta	140	630	150	355



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2006	250-CVFE-350-46/2-LU-FE	2	agregat pionowy wody zimnej	Naftobudowa S.A Kraków	Koksownia "Przyjaźń"	woda chłodząca	640	60	20	160
2006	200-NVE-315-65-LC-FE	1	poziomy agregat pompowy wody płucznej	Eureka Sp. z o.o.	Elektrociepłownia Gorzów S.A.	woda chłodząca	480	24	20	55
2006	65-NVE-250-12-LC-FE	1	pompa wody sieciowej obiegu zimowego	Eureka Sp. z o.o.	Nadwiślańska Spółka Energetyczna spółka z o.o. Brzeszcze	woda sieciowa	125	90	120	55
2007	250-CVEV-400-30/2-LU-FE	3	agregat pionowy wody zimnej	PIECEXPORT Sp. z o.o.	Koksownia "Przyjaźń"	woda chłodząca	370	76	20	132
2007	150-AFHU-188-219-LU	2	pionowa pompa do ścieków	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Nidzica		woda ściekowa	19,8	2,6	20	4
2007	100-NVE-200-28-LC-FE	1	pozioma pompa wody czystej	Politechnika Śląska w Gliwicach		czysta woda	180	60	20	55
2007	50-NVE-315-7-LC-FE	2	pompa kondensatu	STEICO S.A.		czysty kondensat	60	140	110	45
2007	NFVH 125-12-JC-N-FE	1		Eureka Sp. z o.o.	Mittal Steel Poland S.A	woda przemysłowa	250	32	20	37
2007	1800-BQDV-2100-36-LW-080-FE	2	pionowa główna pompa wody chłodzącej	ALSTOM POWER Sp. z o.o.	PKE S.A., Nowy blok Łagisza 460 MW	woda chłodząca	28000	21,5	20	2450
2007	300-QVD-415-86-LU-080-FE	2	pozioma pompa wody ruchowej	ALSTOM POWER Sp. z o.o.	PKE S.A., Nowy blok Łagisza 460 MW	woda chłodząca	1410	35	34	200
2007	125-CJAV-265-15/4-LU-00-FE	2	pionowa pompa czystego kondensatu	ALSTOM POWER Sp. z o.o.	PKE S.A., Nowy blok Łagisza 460 MW	kondensat	54	30	20-105	11
2007	125-CJAV-265-15/6-LU-00-FE	2	pionowa pompa brudnego kondensatu	ALSTOM POWER Sp. z o.o.	PKE S.A., Nowy blok Łagisza 460 MW	kondensat	54	45	95	15
2007	125-CJAV-305-19/2-LU-00-FE	2	pionowa pompa kondensatu turbiny pomocniczej	ALSTOM POWER Sp. z o.o.	PKE S.A., Nowy blok Łagisza 460 MW	kondensat	77	59,8	32	30
2008	100-GFHU-250-60-LU	17	pompy dla budownictwa	Keller Polska Sp. z o.o.		surowa woda	90	13	20	6,5



2008	100-GFHU-270-60-LU-00 (SZ)	1	pompy dla budownictwa	Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny		surowa woda	90	13	20	6,5
2008	2000-BQDV-2275-36-LW-080-FE	2	główne pompy wody chłodzącej	ALSTOM POWER Centrales	BOT, Nowy blok Bełchatów 858 MW	woda chłodząca	40100	24,7	20	3770
2008	250-CJAV-400-30/2-LU-00-FE	2	pionowa pompa brudnego kondensatu	ALSTOM POWER Sp. z o.o.	BOT, Nowy blok Bełchatów 858 MW	kondensat	300	34	105	55
2008	ZUS-150-LO-010-9	2	pompy dla cukrownictwa	Sudzucker Polska S.A.	Zakład Produkcyjny "Cukrownia Cerekiew"	produkt cukrowniczy	40	51	100	18,5
2008	80-CJT-230-12/7-LC-00-S	1	pompy kondensatu	Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka komandytowa	Saturn Management Świecie	czysty kondensat	36	104	60	22
2009	65-CJT-200-10/6-LC-S	1	pompa kondensatu	Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.	Sarpi	kondensat	16	70	120	
2009	50-CVX-160-10-6-LC-400-9	1	pompa wody zasilającej	ZAK Spółka Akcyjna	Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle	woda zasilająca	27	180	100	30
2009	40-CVX-125-8-5-LC-000-1	1	pompa wody zasilającej	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne	woda zasilająca	12,6	90		5,7
2010	40-HCBV-200-4-ZC-FE	3	pompa olejowa	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM S.A.	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM		5,76	11,5	20	1,5
2010	65-EAB-25N-10-LO-080-1	1	pompa trójwrzecionowa, wyporowa	Redor Sp. z o.o.	Redor Sp. z o.o.	olej	21,42	10 bar	brak	8,2
2010	40-CVX-125-8-5-LC-000-1	1	pompa wody zasilającej	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie	woda zasilająca	3,5	90		7,5
2010	40-CVX-125-8-4-LC-000-1	1	pompa wody zasilającej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice	woda zasilająca	3,5	72		4,6
2010	40-CVX-125-8-4-LC-000-1	1	pompa wody zasilającej	MIR Sp. z o.o.	MIR Sp. z o.o.	woda zasilająca	3,5	60		4,6
2010	50-EFS-125-12-GU-1	2		Hydromet Rafał Jarząbek	Hydromet Rafał Jarząbek			24 bar	70	



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2010	40-CVX-125-8-4-LC-000-1	1	pompa wody zasilającej	Zakład Elektromechaniczny "BAST" Spółka Jawna Z. Bartas - S. Stęchły		woda zasilająca	3,5	72		4,6
2010	80-CGM-200-10/7-OU-01-FE	3	pompa wody amoniakalnej	ZARMEN Sp. z o.o.	TRINECKÉ ŽELEZARNY, a.s. Koksovna	woda amoniakalna	30	342	90	75
2010	100-GFHU-270-60-LU (SZ)	1	pompy dla budownictwa	Zakład Elektromechaniczny "BAST" Spółka Jawna Z. Bartas - S. Stęchły		surowa woda	90	13	20	6,5
2010	100-GFHU-270-60-LU (MH)	1	pompy dla budownictwa	Zakład Elektromechaniczny "BAST" Spółka Jawna Z. Bartas - S. Stęchły		surowa woda	90	13	20	6,5
2011	40-HCBV-200-4-ZC-FE	2	pompa olejowa	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM S.A.	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM		5,76	11,5	20	1,5
2011	125-KDFU-170-17-AO	1	pompa zatapialna, szlamowa	Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe ASPAR	Geoservis Wrocław		72	24	40	9
2011	100-KDFU-150-13,5-AO	1	pompa zatapialna, szlamowa	Zakład Odwadniania Budów „MAJEWSKI”			54	18	40	5
2011	125-KDFU-170-17-AO	1	pompa zatapialna, szlamowa	Zakład Odwadniania Budów „MAJEWSKI”			72	24	40	9
2011	150-AFHU-188-219-LU	1	pionowa pompa do ścieków	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Nidzica		woda ściekowa	19,8	2,6	20	4
2011	100-GFHU-270-60-LU (MH)	1	pompy dla budownictwa	Baciński Silpomp		surowa woda	90	13	20	6,5
2011	40-CVX-125-8-LC-400-9	1	pompa wody DEMI	Partner s.c.	PPC Rokita	woda dejonizowana	10,08	153,3	40	8,5
2011	100-GFHU-270-60-LU (SZ)	1	pompy dla budownictwa	HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.		surowa woda	90	13	20	6,5
2012	CND4-10.1-150-11-000-FE	2	pompy zasilające	Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.	Projekt nr. 849 „Wymiana 2 szt. pomp wody zasilającej wraz z silnikami”	woda zasilająca	264	1460	160	1450



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2012	1000-BQOW-1130-33-LY-000-FE	2	pompy wody chłodzącej	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	Modernizacja pompowni wody chłodzącej	woda chłodząca	12000	16	16	750
2012	100-GFHU-270-60-LU (MH)	1	pompy dla budownictwa	Baciński Silpomp		surowa woda	90	13	20	6,5
2012	100-GFHU-270-60-LU (SZ)	2	pompy dla budownictwa	Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny		surowa woda	90	13	20	6,5
2012	40-CVX-4-LC-00-9	1	pompa wody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		woda	12,6	63	20	
2012	40-CVX-125-8-5-LC-000-1	1	pompa wody zasilającej	TEDOSS Firma Handlowo-Usługowa, Małgorzata Witecka-Grabowa		woda zasilająca	12,6	90		5,7
2012	65-EPR-160-6-GO-FE	1	pompa osadu	MWM Sp. z o.o.	stacja uzdatniania wody	osad	6,8	35	20	2,2
2012	100-S-LVG-3-D-LN-029-1	1	pompa do paliw	ANPETROL	DIDIOIL the Energy Group Sp. z o.o.	paliwo	59,4	37	20	
2012	50-CVX-160-10-6-LC-9	1	pompa wody kotłowej	ZAK S.A.	wymiana pompy wody kotłowej	woda zasilająca	27	174	110	30
2012	100-CHZ-240-12/8-OL-FE	1	pompa zasilająca	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrociepłownia Gorzów	Elektrociepłownia Gorzów S.A.	woda zasilająca	105	550	115	315



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2012	1400-BQDV-1290-36-LW-000-FE	1	pompa wody chłodzącej	TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych	Elektrociepłownia Łaziska w Łaziskach Górnych	woda chłodząca	12600	17	21	1250
2012	100-NVE-315-16-LC-FE	1	pompa średniociśniewo wa	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu- Zdroju	PGWiR Łąka (k. Pszczyny)	woda	258	144	20	160
2012	80-CHN-210-11/14-UO	1	pompa zasilająca	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	Zakłady Azotowe w Tarnowie	woda	60	649	120	200
2013	100-CHN-240-14/8-UO-FE	1	pompa zasilająca	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	Zakłady Azotowe w Tarnowie	woda	100,8	560	130	250
2013	1400-BQDV-1290-36-LW-000-FE	1	pompa wody chłodzącej	TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych	Elektrociepłownia Łaziska w Łaziskach Górnych	woda chłodząca	12600	17	21	1250
2014	40-CVX-125-8-4-LC-000-1	1		Miasto Ustroń	Oczyszczalnia Ścieków w Ustroniu	woda	12,6	90		5,7
2014	40-CVX-125-8-5-LC-000-1	1		Partner s.c.	KWK "Rydułtowy-Anna"	woda	12,6	90		5,7
2014	1400-BQDV-1290-36-LW-000-FE	1	pompa wody chłodzącej	TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych	Elektrociepłownia Łaziska w Łaziskach Górnych	woda chłodząca	12600	17	21	1250



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2015	2000-BQDV-2400-36-LW-080	2	pompa wody chłodzącej	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	ENEA S.A. Kozienice 1075 MW	woda chłodząca	50190	28	20	5000
2016	2000-BQDV-2275-36-LW-080-FE	4	pompa wody chłodzącej	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PGE Elektrownia Opole	woda chłodząca	42779	27	20	4250
2016	2000-BQDV-2275-36-LW-080	2	pompa wody chłodzącej	E003B7 sp. z o.o.	TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III - Jaworzno II nowy blok	woda chłodząca	42500	27,6	20	4800
2016	NFPH-125-09-AQ8-FE	1	pompa roztworu wapnia	Arcelor Mittal Poland S.A.	Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Krakowie	ścieki z wapnem hydratyzowanym	120	32	20	22
2016	40-HCBV-200-4-ZC-FE	2	pompa oleum	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM S.A.		Oleum	5,8	11,5	20	1,5
2016	80-CGM-200-10/7-OU-01-FE	3	pompa wody amoniakalnej	ZARMEN Sp. z o.o.	Koksownia Trinec	woda amoniakalna	30	342	90	75
2017	40-HCBV-200-4-ZC-FE	4	pompa oleum	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM S.A.		Oleum	10	10	20	1,5
2017	CND5-12.1-150-7-200-S	1	pompa wody zasilającej	Mondi Świecie S.A.		woda zasilająca	349	1071,9	160	
2017	CND4-10.1-125-8-100-F	2	pompa wody zasilającej	Sumitomo SHI FW	Fortum Silesia Zabrze	woda zasilająca	293,4	1289,4	147	
2017	CTA1.1-40-9-000-SP	1	pompa wody procesowej	CEZ Skawina S.A.		woda procesowa	20	400	15	
2017	1600-BQDV-2012-36-LW-080	2	pompa wody chłodzącej	Budimex S.A., Técnicas Reunidas S.A. – Turów spółka cywilna	PGE Elektrownia Turów Nowy blok o mocy 496 MW	woda chłodząca	29302	26,5	23	2800
2018	40-NTD-160-9-S6-FE	2	pompy ługu zużytego	PKN Orlen S.A.	Olefiny II	roztwór ługu	20	32	35	4
2018	CND3-6.1-80-11-000-FE	2	pompa wody zasilającej	BUDIMEX S.A.	Tameh Kraków	woda zasilająca	185	1620,4	155	1150
2018	100-NVE-250-23-ZC-FE	2	pompa wody ruchowej	BUDIMEX S.A.	Tameh Kraków	woda ruchowa	140	18	25	11
2018	125-CJAV-305-19/5-OU-FE	2	pompa kondensatu	BUDIMEX S.A.	Tameh Kraków	kondensat	99,3	112	25	90



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2019	50-NVE-250-10-ZC-FE	3	pompa skroplin	BUDIMEX S.A.	Tameh Kraków	skropliny	61,4	90	105	30
2019	CTA1.1-40-9-000-SP	3	pompa wody procesowej	CEZ Skawina S.A.		woda procesowa	25	400	15	
2019	40-HCBV-200-4-ZC-FE	4	pompa oleum	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM S.A.		Oleum	15	35	20	7,5
2019	300-KIDH-610-LU-FE	4	pompa wody sieciowej	Mostostal Warszawa S.A.	Uciepłownienie bloku nr 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie	woda sieciowa	1250	110	70	500
2019	65-NVE-250-12-ZC-FE	2	pompa wody	Mondi Świecie S.A.		kondensat	122,8	100	70	55
2019	100-NVE-315-16-LC-FE	1	pompa średniociśniewowa	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju	PGWiR Łąka (k. Pszczyny)	woda	258	144	20	160
2020	CTA 4.1-65-9-000-FE	3	pompa wody zasilającej	Remak-Energomontaż S.A.	Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o	woda zasilająca	70	844,6	105	315
2020	600-BQLV-725-25A-LU-000-FE	3	pompa wody chłodzącej	Remak-Energomontaż S.A.	Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o	woda chłodząca	4000	30	20	450
2020	150-CJAV-350-23/4-LU-002-FE	4	pompa kondensatu	RAFAKO S.A.	LOMBOK INDONEZJA	kondensat	212	130	40	132
2020	CND3-6.1-80-9-000	6	pompa wody zasilającej	RAFAKO S.A.	LOMBOK INDONEZJA	woda zasilająca	117,4	1195	143,5	900
2021	600-BQLV-610-25A-LU-000-FE	2	pompa wody chłodzącej	RAFAKO S.A.	Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin	woda chłodząca	5000	31	18	560
2021	100-NVE-200-28-ZC-FE	2	pompa wody ruchowej	RAFAKO S.A.	Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin	woda ruchowa	240,3	40	18	45
2021	UGP-M-4510-01	2	pompa wody chłodzącej	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.	woda chłodząca	5200	26	30	540



SIGMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

2021	80-CJT-230-12/9-LC-FE	2	pompa wody kotłowej	Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.	Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.	woda kotłowa	33	150	110	30
2021	100-CHN-240-14/8-UO-FE	1	pompa wody zasilającej	Grupa Azoty S.A.	Grupa Azoty S.A. Tarnów	woda zasilająca	100,8	560	130	250
2021/2023	1800-BQDV-1530-60-OW-000-SP	3	pompa wody chłodzącej	ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.	Modernizacja układu pomp wody chłodzącej	woda chłodząca	30000	12	20	1250
2022	1400-BQDV-1690-36-LW-080-FE	4	pompa wody chłodzącej	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	Budowa dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 750 MW – Projekt Dolna Odra	woda chłodząca	19818	18	25	1600
2022	40-HCBV-200-4-ZC-FE	1	pompa oleum	Zakłady Chemiczne NITRO CHEM S.A.		Oleum	20	30	90	11
2023	A250-CJTV-370-42/2-LU-000	1	pompa wody powrotnej	TAURON Wytwarzanie S.A.	TAURON Wytwarzanie S.A. Jaworzno	woda surowa	400	88	40	160
2024	65-NVE-250-12-ZC-S	1	pompa wody	Mondi Świecie S.A.		kondensat	122,8	100	70	

